

Unser Trinkwasser!

Trinkwasseranalyse gem. TrinkwV 2001 vom 10.02.2014
Durchgeführt von der ISEGA, Aschaffenburg, Tel. 06021/4989 0

„Danke“ allen Kahler Bürgern für ihr engagiertes Wassersparen im vergangenen Jahr! Gehen Sie auch weiterhin bewusst mit unserem kostbarsten Lebensmittel um.

Auszug aus dem Untersuchungsergebnis

I. Routinemäßige Untersuchungen

Mikrobiologische Parameter	Messwert	Grenzwert TrinkwV
Koloniezahl bei 22° C Anzahl / 100 ml	0	100
Koloniezahl bei 36° C Anzahl / 100 ml	0	100
E-Coli	0	0
Coliforme Keime	0	0
Chemische Parameter	Messwert	Grenzwert TrinkwV
Wassertemperatur °C	11,3	25
Ammonium mg / l	< 0,03	0,5
Leitfähigkeit µS/cm	399	2500 bei 20° C
Färbung m ⁻¹		

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihre Gemeindewerke Kahl gerne zur Verfügung. Tel. 06188/9950-0